

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Шебекинском районе

309292, Белгородская обл., г. Шебекино, Нежегольское шоссе, 13 «б»

Тел.: 8(47248) 2-85-28, E-mail: Shebekino@31.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74416578, ОГРН 1053107029755, ИНН/КПП 3123116667/312301001

## ПРЕДПИСАНИЕ

**об устранении выявленных нарушений санитарных правил должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор и контроль за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей**

18/471 от 30.04.2021г.

При осуществлении планового мероприятия по контролю за соблюдением санитарного законодательства РФ в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Староивановская средняя общеобразовательная школа имени Н.И. Коткова Волоконовского района Белгородской области», расположенного по адресу: РФ, 309677, Белгородская область, Волоконовский район, с. Староивановка, ул. Комсомольская, 2 при рассмотрении представленных документов: акт № 471 от 30.04.2021 г.

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

1. в части учебных кабинетов на потолке имеются дефекты в виде осыпающейся штукатурки, что является нарушением ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», далее СП 2.4.3648-20;
2. в санитарных узлах используется санитарно-техническое оборудование с дефектами (треснутые крышки на бачках), что является нарушением п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20;
3. в спортивном зале на полу имеются дефекты, доски имеют повреждения, что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20;
4. обеззараживание воздуха в помещении для приготовления холодных блюд и порционирования блюд с помощью бактерицидного оборудования не проводится, что является нарушением п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;
5. на пищеблоке (после окончания отопительного сезона) отсутствует горячее водоснабжение в моечной для кухонной посуды, в мясорыбном цеху, в овощном цеху, в горячем цеху, что является нарушением п. 2.6.1, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

6. приточно-вытяжная вентиляция на пищеблоке не работает, что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

7. внутренняя отделка стен столовой имеет неровности, вздутия, трещины, что не позволяет проведение дезинфекционной обработки должным образом и является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Вышеперечисленное является нарушением ст.ст. 11, 17, 24, 28, 39 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения».

**предлагаю:**

**юридическому лицу МБОУ «Староивановская СОШ» по адресу:**  
Волоконовский район, с. Староивановка, ул. Комсомольская, 2

1. Устранить дефекты на потолке учебных кабинетов, привести в соответствие требований санитарного законодательства.

Установленный срок 25.08.2021г.

2. в санитарных узлах заменить санитарно-техническое оборудование с дефектами (треснутые крышки на бачках).

Установленный срок 25.08.2021г.

3. В спортивном зале устранить дефекты напольного покрытия.

Установленный срок 25.08.2021г.

4. Обеспечить зону приготовления холодных блюд, зону обработки мясорыбной, овощной продукции, зону для обработки яиц бактерицидными установками.

Установленный срок: до 25.08.2021г. и постоянно

5. Пищеблок обеспечить непрерывным горячим водоснабжением, а именно в моечную для кухонной посуды, мясорыбный цех, овощной цех, горячий цех установить водонагревающие устройства.

Установленный срок 01.06.2021г.

6. Пищеблок обеспечить местной системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, в территориальный отдел представить акт выполненных работ о техническом состоянии системы вентиляции.

Установленный срок 25.08.2021г.

7. Устранить дефекты стен на пищеблоке.


Установленный срок 25.08.2021г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на юридическое лицо муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Староивановская средняя общеобразовательная школа имени Н.И. Коткова Волоконовского района Белгородской области»

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

309292, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Нежегольское шоссе, 13 б

Главный Государственный санитарный врач по Белгородской области в Шебекинском, Волоконовском районах



Багров Андрей Викторович

Предписание получил:

Директор Щербаков Иван Сергеевич 30.09.2021  
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)